

„Barrierefreiheit / Design für alle“

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

- ☒ ja, Anzahl: 2 im Bestand ☐ nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

- ☒ Das Gebäude ist im Bestand ebenerdig und schwellenfrei über den Haupteingang (hofseitig) erschlossen. Der neue Zugang im Rahmen der Erweiterung an der Schnittstelle zum Bestand ist ebenfalls ebenerdig und schwellenfrei gestaltet, hat aber nur eine untergeordnete Bedeutung und dient im Wesentlichen zur Entfluchtung des Nottreppenhauses.
- ☐ Rampe
- ☐ Automatiktür ☐ Bewegungsfläche vor der Tür Maße:
- ☐ Sonstiges:

Erreichbarkeit der Geschosse

- ☒ alle Etagen sind barrierefrei über die Aufzugsanlage erreichbar. Im 2. Obergeschoss wird der Bodenversprung (37 cm) zum Krisenstabsraum durch eine Rampenanlage barrierefrei gestaltet
- ☐ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar Erläuterung:

Aufzüge

- ☒ Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)
Insbesondere:
- ☒ Sprachausgabe der Etagen ☒ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
- ☒ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- ☐ nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

- ☐ nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage ☒ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette im 3. OG (Bürogeschoss)
- ☐ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040 ☐ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage
- ☐ Liege / Wandklappliege vorhanden
- ☒ nein, Erläuterung: Die Feuerwache 1 ist kein öffentlich zugängliches Gebäude im Sinne der DIN 18040

Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen

- ☐ Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude ☐ Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profilschrift und Braille
- ☐ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) ☐ kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- ☐ Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehin-

derte Menschen

☒ nein, Erläuterung: Die Feuerwache 1 ist kein öffentlich zugängliches Gebäude im Sinne der DIN 18040

Technik für schwerhörige Menschen

- ☒ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung: Krisenstabsraum
☐ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung:

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: