

**Bezirksvertretung Münster-Mitte**  
**AFM/0002/2021 – Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen**

Betr. Luftfilter in Grundschulen des Stadtbezirks

Zu Frage 1:

Nein, es besteht noch keine Vollaussstattung der Grundschulen im Stadtbezirk Münster-Mitte für alle nach den Förderrichtlinien förderfähigen Räume. Die im Herbst 2020 durchgeführte Bedarfsabfrage auf der Grundlage der Kriterien des Umweltbundesamtes für „nicht ausreichen zu belüftende Räume“ hat einen von den Schulleitungen Bedarf von 300 Geräten ergeben, die noch im November / Dezember 2020 ausgeliefert wurden.

In einer zweiten Abfrage im März 2021 ebenfalls auf Basis der Förderrichtlinien sind u.a. von der Martin-Luther-Grundschule Geräte nachgemeldet worden. Ein Vergabeverfahren konnte allerdings erst mit dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung durchgeführt werden, der am 16.08.2021 vorlag. Die Ausstattung der Schulen ist für 41./42. KW 2021 vorgesehen.

Zu Frage 2:

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Geräte bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Überzählige Geräte aus der bisherigen Ausstattung, die nach Meldungen der Schulen nicht eingesetzt wurden, sind Schulen zur Verfügung gestellt worden, die zusätzliche Bedarfe nachgemeldet haben.

Zu Frage 3:

Alle Geräte sind mit entsprechenden Bedienungsanleitungen für die Einstellung des Volumenstroms ausgeliefert worden; eine gesonderte Unterweisung war deshalb nicht erforderlich. Ergänzend dazu hat die Herstellerfirma auf Bitten der Verwaltung eine auf die spezifischen Bedarfe von Unterrichtsräumen zugeschnittene Anleitung zum einzustellenden erforderlichen Volumenstrom erstellt. Sie ist allen Schulen, die mit den Geräten ausgestattet sind zugegangen.

Zu Frage 4:

s. zu Frage 2:

Zu Frage 5:

Mit der jeweiligen Bedarfsabfrage sind den Schulleitungen zur Einschätzung der Belüftungssituation der Räume mit Blick auf Förderfähigkeit durch das Land die Kriterien des Umweltbundesamtes übermittelt worden.

Zu Frage 6:

Antworten von 51:

Eine Fördermöglichkeit für Kitas gibt es erst mit der neuen Förderrichtlinie vom 24.08.2021. Eine bereits zuvor durchgeführte Abfrage in den städt. Kitas hatte ergeben, dass die allermeisten Räume gut belüftet werden können. Zurzeit wird geprüft, in welchen - auch gut belüftbaren - Räumen mobile Raumlufffilter sinnvoll sein könnten. Bei entsprechender Beschlussfassung könnten sich die Ausschreibung und die Beschaffung der Geräte anschließen. In diesem Zusammenhang würden auch die Förderanträge für unzureichend belüftete Räume gestellt. Die Untersuchung, welche Räume mit welchen Geräten ausgestattet werden können, ist noch nicht abgeschlossen. Wegen der sehr unterschiedlichen Größe der Räume

und der vom Schulbereich stark abweichenden Sicherheitsanforderungen (Aufsicht beim Lüften; Sicherheit der Kinder „vor den Luftfiltern“ im Kitaalltag u.a.m.) im Kitabereich gestaltet sich die Angelegenheit anspruchsvoll.

gez.  
Wolfgang Wimmer