



- Prov. Anschluss zwischen Hauptkanal und Schacht M0181363 entfernt  
 - BI-Adapter Ei 300/450 B (Bestand) auf Ei 300/450 B (Neu) vorsehen  
 - Anschluss Ei 300/450 B, L = 1m, an Schacht M0181363  
 - Anschließend Schlauchliner einziehen und mit Harz im Schacht andichten

**Legende**

|   |  |
|---|--|
| <b>Varh. Kanalisation</b><br>Mischwasserkanal<br><br><b>Gepl. Kanalisation</b><br>Schlauchliner | <b>Varh. Versorgungsleitungen</b><br>Teilwerkanschlussleitungen<br>Strahlleitungen<br>Gasleitung<br>Wasserleitung<br>Fernwärmeleitung<br>Versorgungsleitung<br>außer Betrieb (z.B. Wasserreg.) |
|---|--|

**Nachtr. Höhenblätter**  
 M0: 4011 / 5021  
 NN +60,50 m  
 Gertrudenstraße 5, Schiller-Gymnasium

**Anschlussleitungen**  
 Lage der Anschlussleitungen nachrichtlich eingetragend  
 Leitungen ohne Ø-Bezeichnung = DN 150

**Bestand**

**Planung**

Anzahl und Lage der Kabelpakete unklar! | Stand der Leitungsabfrage: Feb. 2022

Dargestellte Leitungen wurden graphisch aus den von den Leitungsträgern zur Verfügung gestellten Dokumenten übernommen. Der Leitungsplan bildet eine Zusammenfassung dieser Daten, erfüllt jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Liegensauigkeit. Maßgeblich sind die Originalunterlagen und Informationen der Leitungsträger. Die Vollständigkeit und genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu überprüfen. Kabelpakete und Formsteine beachten!

**Planungshinweise**

- Für alle zu sanierenden MW-Haltungen wird der Altröhrenzustand II festgelegt
- Mittlerer höchster Grundwasserstand 58,30m u NN
- Auslegung Wasserleitung  
 max. MW-Zufluss an Schacht M0181363 = x l/s (in Bearbeitung)  
 max. MW-Zufluss an Schacht M0036140 = x l/s (in Bearbeitung)
- Die Darstellung der Schachtsymbole auf den privaten Liegenschaften ist nachrichtlich (in der Örtlichkeit an der Oberfläche sichtbar)
- Detail gilt für alle Schachtanschlüsse mit Schlauchliner

gest. Schlauchliner durch den Schacht führen und als Halbschale öffnen  
 Klapplage mit Harz im Schacht mit wein. bündig einbringen

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
|-----|------------------|-------|------|
|     |                  |       |      |

| Projekt-Nr. 12_020<br>Plan-Nr. G - 114<br>Blatt-Nr. 3 131<br>Anlage-Nr.                          | <p><b>Stadt Münster</b><br/> <b>Amt für Mobilität und Tiefbau</b></p>  |       |      |  |  |
|--|--|-------|------|--|--|
| <b>Lageplan</b><br>zw. Stadtstraße und Heerdestraße  |  |       |      |  |  |
| <br>Maßstab<br>Lageplan 1:200<br>(Längen 1 / Höhen 1)  | <b>Gertrudenstraße</b><br>Kanalsanierung<br>Bearb. Stadtl. Müller-Kreuz  |       |      |  |  |
| Bearbeitet: März 2025<br>gezeichnet: März 2025<br>geprüft: 12.05.2025<br>genehmigt: Münster, den | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Datum | Name |  |  |
| Datum  | Name   |       |      |  |  |
|  |  |       |      |  |  |